



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS765 6-0006

检测报告



报告编号 A2200312369128006C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 泸州市兴泸环保发展有限公司

委托单位地址 泸州市江阳区童家路1号

检测类别 委托检测

报告日期 2022年03月09日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 2437666A56

报告说明

报告编号: A2200312369128006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李翠翠

签 发:

王勇

审 核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

泸州市纳溪区
长安村 9 社 81 号

签 发 日 期:

2022/03/09

检测结果

报告编号: A2200312369128006C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果								单位: dB(A)	
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)			
						测量值	背景值	结果	
1#	厂界北侧围墙外 1m 处	2022.02.24	昼间(17:45~17:47)	罗茨风机噪声	环境噪声	50.1	40.9	49	
			夜间(22:19~22:21)			52.5	49.4	50	
2#	厂界西侧围墙外 1m 处		昼间(17:55~17:57)	引风机声		54.8	40.7	55	
			夜间(22:32~22:34)			50.0	44.0	49	
3#	厂界南侧围墙外 1m 处		昼间(18:02~18:04)	引风机声		50.7	41.7	50	
			夜间(22:38~22:40)			51.7	47.5	50	
4#	厂界东侧围墙外 1m 处	昼间(18:11~18:13)	引风机声	47.6	39.9	47			
		夜间(22:45~22:47)		47.6	41.7	47			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类限值									
昼间			65 dB(A)						
夜间			55 dB(A)						
结论:									
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求。									

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202572) 等	

检测结果

报告编号: A2200312369128006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束

兴泸环保发展有限公司